

Certificaat van behandeling

Certificate of treatment

Prüfzeugnis der Behandlung



Opdrachtgever / Client / Auftraggeber:

Layhgo Shop B.V.
Binderskampweg 28
6545CB Nijmegen
Nederland

Testmateriaal: Beelite 2D en 3D
Test object: Beelite 2D and 3D
Prüfmaterial: Beelite 2D und 3D

Classificatie van het brandgedrag volgens EU brandclassificatie E

Fire classification according to EU fire classification E
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EU brandklassifizierung E

Producten die gedurende een korte periode bestand zijn tegen een kleine vlamaanval zonder substantiële vlamverspreiding. Op voorwaarde dat het correct wordt toegepast.

Products capable of resisting, for a short period, a small flame attack without substantial flame spread. Provided that it is properly applied.

Produkte, die kurzzeitig einem kleinen Flammenangriff ohne wesentliche Flammenausbreitung widerstehen können. Vorausgesetzt, es wird richtig angewendet.

	Testmethode Test method - Testmethode	Classificatie criteria Classification criteria - Einstufungskriterien	Aanvullende classificatie Additional classification - Zusätzliche Klassifizierung
E	NEN EN ISO 11925-2 Blootstelling = 15 s	F < 150mm binnen 20s	Rookproductie en brandende druppels / deeltjes
E	EN ISO 11925-2 Exposure = 15 s	F < 150mm within 20s	Smoke production and flaming droplets / particles
E	DIN EN ISO 11925-2 Belichtung = 15 s	F < 150mm innerhalb von 20s	Rauchentwicklung und brennende Tröpfchen / Partikel

Het classificatierapport is opgemaakt in het Nederlands, Engels en Duits. In geval van twijfel, is het Nederlandse woord geldig.

The classification report is issued in Dutch, English and German. In case of doubt, the Dutch word is valid.

Der Klassifizierungsbericht wurde im Niederländisch, Englisch und Deutsch erstellt. In Zweifelsfällen ist der Niederländische Wortlaut massgeblich.